

114年度（法務部矯正署武陵外役監獄）建築類公共設施維護辦理情形總表

| 建築物之維護關鍵項目 | | | | | | | | 建築物附屬設施 | | | | | |
|------------------------------|-------------------|--------------|----------|-------------|-----------|-----------------|------------|---------------------|-------------|--------------|---------------------------|----|--|
| 項次 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 七 | 八 | 九 | 十 | 十一 | 十二 | 備註 |
| 項目 | 建築物 公共安 全檢查 | 昇降（電 梯）設備 | 消防設 備 | 高低壓電 力設備 | 自來水 水塔 | 空調冰水主機 及冷卻水塔 | 機械停 車設備 | (污水處 理場(含 設備) | 機關內通 行道路 | 擋土牆(含 地錨) | 機關內路 邊停車場 及其遮雨 棚 | 圍牆 | 消防設 備已於 114年底 改善完 畢，現 正申請 消防局 進行相 關設備 複查。 |
| 行政大樓1 棟、戒護 區1棟辦理 情形 | ✓ | ✓ | △ | ✓ | ✓ | / | / | / | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | |

備註:已完成✓、辦理中△（應辦理檢查但未逾法令或保養手冊規定日期）、未完成X（已逾法令或保養手冊規定日期）、無涉及/

附表一

| 建築物公共安全檢查簽證申報辦理情形表 | | | | | | | | |
|--------------------|-----------------|----------------------|-------------|---------------|------------------|------|-------------------------------|----|
| 項次 | 申報建築物名 稱 | 建築物地址 | 依法應申報 頻率 | 專業檢查機構 | 查核機構 (主管建築機構) | 年度 | 有效期限 | 備註 |
| 1 | 行政大樓1棟 戒護區1棟 | 台東縣鹿野鄉瑞豐村永 嶺路270號 | 每2年1次 | 黃斯聖建築師事 務所 | 臺東縣政府 | 114年 | 114年10月01日 至116年12月31 日 | |

備註:請確實依「建築物公共安全檢查簽證及申報辦法」附表一「建築物防火避難設施及設備安全標準檢查申報期間及施行日期」，檢查及申報頻率辦理申報。「建築物防火避難設施與設備安全檢查申報結果通知書」資料填復本表，倘有受裁罰情況請於備註欄位註記處理過程及結果。

附表二

| 項 次 | 單位名 稱 | 設置地點 | 使用許 可證號 | 依法應 申報頻 率 | 專業廠商 | 檢查機構 | 有效期 限 | 保養 頻率 | 實際保養日期 | | | | | | 備註 |
|--------|--------------------------|------------------------------|----------------|-----------------|--------------------|------------------------|-------------|----------|--------|----|----|-----|-----|-----|----|
| | | | | | | | | | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | |
| 1 | 法務部 矯正署 武陵外 役監獄 | 台東縣鹿 野鄉瑞豐 村永嶺路 270號 | 034- 955001 | 每半年 1 次 | 東寶機電 工程有限 公司 | 中華民國昇 降設備安全 檢查協會 | 115063 0 | 每月1 次 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | |
| | | | | | | | | | 8日 | 6日 | 3日 | 1日 | 14日 | 3日 | |
| | | | | | | | | | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | |
| | | | | | | | | | 1日 | 7日 | 1日 | 17日 | 4日 | 1日 | |
| 2 | 法務部 矯正署 武陵外 役監獄 | 台東縣鹿 野鄉瑞豐 村永嶺路 270號 | 034- 955002 | 每3年1 次 | 東寶機電 工程有限 公司 | 中華民國昇降 設備安全檢查 協會 | 1160304 | 每月1次 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | |
| | | | | | | | | | 8日 | 6日 | 3日 | 1日 | 14日 | 3日 | |
| | | | | | | | | | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | |
| | | | | | | | | | 1日 | 7日 | 1日 | 17日 | 4日 | 1日 | |
| 3 | 法務部 矯正署 武陵外 役監獄 | 台東縣鹿 野鄉瑞豐 村永嶺路 270號 | 034- 955003 | 每3年1 次 | 東寶機電 工程有限 公司 | 中華民國昇降 設備安全檢查 協會 | 1160304 | 每月1次 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | |
| | | | | | | | | | 8日 | 6日 | 3日 | 1日 | 14日 | 3日 | |
| | | | | | | | | | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | |
| | | | | | | | | | 1日 | 7日 | 1日 | 17日 | 4日 | 1日 | |

附表三

| 消防安全設備檢修申報辦理情形表 | | | | | | | | | | | | |
|-----------------|--------------|------------------|-------------------------------------|----------------|-----------------|----------|-------------|------------|----------|----------|--------------|----------------------------------|
| 項 次 | 場所名稱 | 場所地址 | 使用執照字號 | 申報 場所 樓層 | 依法應 申報頻 率 | 申報 年度 | 檢修機構 或人員 | 證書字號 | 檢修 結果 | 申報 日期 | 下次檢修 申報日期 | 備註 |
| 1 | 法務部矯正署武陵外役監獄 | 台東縣鹿野鄉瑞豐村永嶺路270號 | 東建管字第869-5號、東建管字第130-8號、東建管字第131-7號 | 1F~3F | 1 年1次 | 114 | 晉鴻消防器材行 | 消士證字第0718號 | 詳如備註 | 詳如備註 | 詳如備註 | 消防設備已於114年底改善完畢，現正申請消防局進行相關設備複查。 |

附表四

| 高低壓電力設備檢測辦理情形表 | | | | | | | | | | | | |
|----------------|--------------|------------------|-----------------|-------------|--------------------|-------------------------------|------|------|------------------|----------|--------------|----|
| 項次 | 用電場所名稱 | 用電地址 | 電號 | 用電設備檢驗維護業名稱 | 專任電氣技術人員執照號碼 | 依規定每6個月應辦理之檢驗日期(最近1次實際辦理檢驗日期) | 檢驗方式 | 檢驗結果 | 完成改善並報地方主管機關備查日期 | 預定下次檢測月份 | 自行委外辦理維護保養頻率 | 備註 |
| 1 | 法務部矯正署武陵外役監獄 | 台東縣鹿野鄉瑞豐村永嶺路270號 | 14-51-1001-09-0 | 德佳機電顧問有限公司 | 東電技中字第AP500077-13號 | 114/11/8 | 停電檢驗 | 良好 | 114/12/4 | 115年5月 | 每半年1次 | |